



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-9191CM0249

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Watercryst Wassertechnik GmbH Elsa-Brandström-Straße 31, D-42781 Haan
Vertreiber <i>distributor</i>	Watercryst Wassertechnik GmbH Messerschmittweg 26, A-6175 Kematen
Produktart <i>product category</i>	Geräte und Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser: Kalkschutzgeräte zum Einsatz in Trinkwasser-Installationen (9191)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kalkschutzgerät zum Einsatz in der Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	Biocat KS...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 1-0018/25 vom 18.08.2025 (TZW) Baumusterprüfung: CA 004/13 vom 25.04.2013 (TZW) Baumusterprüfung: CA 017/11 vom 01.07.2011 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 3607-1 (01.05.2023) DIN 3607-2 (01.05.2023)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	01.07.2031 / 26-0694-WNV

70028-04-A-DE

04.05.2026 Le A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dv-gw-cert.com
www.dv-gw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Biocat KS 8000	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40	kurzzeitiger Spitzendurchfluss: 7900 l/h Dauerdurchfluss: 650 l/h
Biocat KS 11000	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 50	kurzzeitiger Spitzendurchfluss: 10100 l/h Dauerdurchfluss: 1500 l/h
Biocat KS 14000	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 50	kurzzeitiger Spitzendurchfluss: 11800 l/h Dauerdurchfluss: 2500 l/h
Biocat KS 3,5D	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 50	kurzzeitiger Spitzendurchfluss: 12500 l/h Dauerdurchfluss: 3500 l/h
Biocat KS 5D	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 50	kurzzeitiger Spitzendurchfluss: 13500 l/h Dauerdurchfluss: 5000 l/h

Verwendungshinweise / Bemerkungen**hints of utilization / remarks**

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.

