



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-9191CO0162

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Watercryst Wassertechnik GmbH Elsa-Brandström-Straße 31, D-42781 Haan
Vertreiber <i>distributor</i>	Watercryst Wassertechnik GmbH Elsa-Brandström-Straße 31, D-42781 Haan
Produktart <i>product category</i>	Geräte und Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser: Kalkschutzanlage (9191)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kalkschutzanlage für die Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	Biocat WS 1 - WS 3
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 10.08.2023 (TZW) Ergänzungsprüfung: KT 065/15 +CA 010/15 vom 15.06.2015 (TZW) Baumusterprüfung: CA 005/13 vom 27.05.2013 (TZW) Hygiene: KIWA-22-DW-10260 vom 30.03.2022 (KIG) Hygiene: KIWA-22-DW-10261 vom 30.03.2022 (KIG)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 510 (01.04.2004) DVGW W 512 (01.09.1996) UBA BWGL-Metalle (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	27.05.2028 / 23-0360-WNV

70028-04-A-DE

01.09.2023 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

W. F. K.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Biocat WS 1	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25 Volumendurchfluss: 0,06 m³/h	
Biocat WS 2	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25 Volumendurchfluss: 0,08 m³/h	
Biocat WS 3	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25 Volumendurchfluss: 0,14 m³/h	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NW-6312AS2269	Einsteckrückflussverhinderer	OF, OD, OV, NV, CV, SYR/OV32, NV32	NEOPERL GmbH
DW-6310CM0313	Kombination aus Rückflussverhinderer und Absperrventil	JRG LegioStop Non-return valve, 52.../5266; 5262; 5281	Georg Fischer JRG AG
HW-0802DM0632	Bauteile aus Kunststoffen, Produktgruppe P2	PA / Bauteile/Bauteile	Watercryst Wassertechnik GmbH
HW-0802DM0633	Bauteile aus Kunststoffen, Produktgruppe P2	PA / Bauteile/Bauteile	Watercryst Wassertechnik GmbH
HW-1002DM0637	Bauteile aus Kunststoffen, Produktgruppe P1	PP-H / Bauteile/Bauteile	Watercryst Wassertechnik GmbH
HW-1002DM0638	Bauteile aus Kunststoffen, Produktgruppe P1	PP-H / Bauteile/Bauteile	Watercryst Wassertechnik GmbH
HW-0804DN0068	Bauteile aus Elastomeren, Produktgruppe P2	EPDM 70.10-02/EPDM	Angst + Pfister AG
HW-0804DN0534	Bauteile aus Elastomeren, Produktgruppe P2	EPDM 70.54-02/Dichtungen	Angst + Pfister AG

DVGW