

a) Lieferant supplier's name		Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH						
b) Modellkennung (Code) supplier model identifier (code)		ERR 10/2 EC (0073.0583)						
c) Spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC class - climate zone „average“		SEC	kalt / cold	mittel / average		warm / warm		kWh /(m²·a)
			-53	-26		-10		
				C				
d) Typ typology			RVU	x	BVU	—		
			NRVU	—	UVU	x		
e) Art des eingebauten / einzubauenden Antriebes type of drive installed / intended to be installed			multi-speed	—	installed	x		
			VSD	x	intended to be instal.	—		
f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system			rekuperativ / recuperative	—	regenerativ / regenerative	—	keines / none	x
g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery		η _t	—					%
h) Höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate			340					m³/h
i) Elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive			122					W
j) Schallleistungspegel sound power level		L _{WA}	60					dB[A]
k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate			0,0661					m³/s
l) Bezugsdruckdifferenz reference pressure difference			50					Pa
m) Spezifische Eingangsleistung specific power input		SPI	0,176					W/(m³/h)
n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology			CTRL	MISC		X-Value		-
			0,65	1,1		2		
o) Innere Höchstleckluft rate / Äußere Höchstleckluft rate max. internal leakage rate / max. external leakage rate			innere / internal	—	äußere / external	—		%
p) Mischrate mixing rate			—					%
q) Lage und Beschreibung optische Filterwarnanzeige position and description of visual filter warning			—					
r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL- / ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles			It is necessary to provide inlet openings suited to the flow needs of the ventilation unit					
s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions			www.maico-ventilatoren.com					
t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa / +20 Pa			—					%
u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness			—					m³/h
v) Jährlicher Stromverbrauch annual electricity consumption		AEC	93					kWh/(m²·a)
w) Jährliche Einsparung an Heizenergie annual heating saved		AHS	kalt/cold	mittel / average	warm / warm		kWh/(m²·a)	
			5536	2830	1280			